

Scheda tecnica Sallegra® Database Server Serie 2020



swissmade 

Sallegra® Database Server Serie 2020

- Gestisce e memorizza tutti i dati per un periodo più lungo di 1-3 anni in un Database SQL
- Tutti i processi sono registrati nel registro degli eventi
- Senza ventola, non richiede manutenzione e può essere installato in tutte le posizioni
- Massimo risparmio energetico grazie alla perfetta ottimizzazione di tutti i processi
- Silenzioso grazie al raffreddamento per convezione
- Sallegra® Management Software

Dati tecnici:	
Sistema operativo	processore Intel Atom E3825 Dual Core con frequenza di clock di 1.33 GHz Sallegra® basato su Fedora Linux
Alimentazione di tensione	12 V DC ±20 % tramite morsetto di collegamento a 3 poli
Registrazione corrente	Typ 300mA
Registrazione di potenza	3.6 VA
Interfacce	
LAN	Interfaccia Gigabit Ethernet su connettore RJ-45 FCC a 8 poli
USB	2 interfacce host USB 2.0 su connettore USB quadripolare a due livelli di tipo
SD HC	slot per schede MicroSD
Batteria	supporto backup batteria per pila a bottone CR1632
Memoria	
Memoria esterna	8 GB – 32 GB schede SD
Memoria a sola lettura	16 GB eMMC
Memoria di lavoro	4 GB DDR3
Watchdog	Parametrizzabile tramite software
Orologio in tempo reale	Orologio in tempo reale con batteria backup
Configurazione	Con il Configuratore Sallegra®
Dimensioni	107 x 90 x 58 mm (L x A x P)
Classe di protezione	IP20
Condizioni ambientali	
Temperatura di esercizio	0 °C – +55 °C
Temperatura di stoccaggio	0 °C – +70 °C
Umidità	10 – 90% (senza condensazione)
Conformità	CE
Montaggio	su guida DIN TS35, EN50022

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o all'obbligo di mettere a disposizione tali modifiche ai vecchi clienti. Le specifiche e le informazioni pubblicate qui di seguito sono aggiornate alla data di pubblicazione del

presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch

* Garanzia di fabbrica, solitamente 24 mesi, definita al momento dell'ordine. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche tecniche. / NOTA: L'espressione "collegamenti interni" si riferisce ai collegamenti all'interno dell'impianto, solitamente ad una basetta portacontatti. L'espressione "collegamenti esterni" si riferisce a collegamenti esterni all'alloggiamento. Non appena l'apparecchio è montato, sono accessibili per il cliente solo i collegamenti definiti "accessibili dal davanti".